

Igényfelmérő adatlap

Biztonságos munkavégzés villamos kapcsolóberendezésben
az MSZ EN 50110-1 szabvány szerint 36 kV névl. feszültségig



Vevő adatai:

Vevő neve:			
Vállalat:			
Utca:			
IRSZ, város:			
Kapcsolattartó személy neve:			
Telefon / fax:		E-mail:	
☐ Ajánlatkérés:	☐ Rendelés:	Aláírás:	

Kapcsolóberendezés (alállomás)

Típus:	Névleges feszültség:
--------	----------------------

1. Feszültségmentesítendő rész kikapcsolása, leválasztása (teljes leválasztás)

Biztosítófogó

	Típus SZ HH 1250	Cikksz. 765 041	Teljes hossz (IG) 1250 mm	1-36 kV névl. feszültség	darab
	Típus SZ HH W20 1250	Cikksz. 765 051	Teljes hossz (IG) 1250 mm	1-36 kV névl. feszültség	darab

Kapcsolórúd

	Típus SCS 36 STK 1000	Cikksz. 763 100	Teljes hossz (IG) 1000 mm	1-36 kV névl. feszültség	darab
	Típus SCS 72 STK 1500	Cikksz. 763 150	Teljes hossz (IG) 1500 mm	1-72,5 kV névl.	darab
	Típus SCS 123 STK 2000	Cikksz. 763 180	Teljes hossz (IG) 2000 mm	1-123 kV névl. feszült.	darab

NH biztosítóbététet felhelyező szerszám védőtokkal

	Típus NHSAG 003 NS	Cikksz. 785 645	NH 00, 1, 2 és 3 biztosítórendszerekhez	1000 V névleges feszültségig	darab
---	---------------------------	------------------------	---	------------------------------	-------

Villamos ív hőhatásai ellen bevizsgált védőkesztyű meghosszabbított kesztyűszárral

	Típus APG 10 L	Cikksz. 785 810	10-es méret	Villamos ív ellen bevizsgált: Box-teszt, 2-es osztály (423 kJ/m ²)	darab
---	-----------------------	------------------------	-------------	--	-------

Igényfelmérő adatlap

Biztonságos munkavégzés villamos kapcsolóberendezésben
az MSZ EN 50110-1 szabvány szerint 36 kV névl. feszültségig



2. Letiltás, a visszakapcsolás megakadályozása

Záró elem



Típus SE REG 1TE	Cikksz. 785 638	1 modulnyi méret	1000 V névl. feszültségig	darab
Típus SE REG 2TE	Cikksz. 785 652	2 modulnyi méret	1000 V névl. feszültségig	darab
Típus SE REG 3TE	Cikksz. 785 637	3 modulnyi méret	1000 V névl. feszültségig	darab

Szigetelő dugó



Típus SE E14	Cikksz. 763 100	E14-es méret	1000 V névl. feszültségig	darab
Típus SE E18	Cikksz. 763 150	E18-as méret	1000 V névl. feszültségig	darab
Típus SE E27 E33	Cikksz. 763 180	E27-es és E33-as méret	1000 V névl. feszültségig	darab

Szigetelő kés



Típus SE NH00	Cikksz. 785 641	00-ás méret	1000 V névl. feszültségig	darab
Típus SE NH0	Cikksz. 785 642	0-s méret	1000 V névl. feszültségig	darab
Típus SE NH1	Cikksz. 785 643	1-es méret	1000 V névl. feszültségig	darab
Típus SE NH23	Cikksz. 785 644	2-es és 3-as méret	1000 V névl. feszültségig	darab

3. A feszültség nélküli állapot ellenőrzése

PHE III feszültségkémlő – fény- és hangjelzéssel, működőképesség ellenőrzéssel, valamint dugaszoló csatlakozó rendszerrel



Típus PHE3 3 10SZK	Cikksz. 767 941	Teljes hossz (lG) 1485 mm Behatolási mélység (lO) 620 mm	3-10 kV névl. feszültség	darab
Típus PHE3 620SZK	Cikksz. 767 951	Teljes hossz (lG) 1645 mm Behatolási mélység (lO) 780 mm	6-20 kV névl. feszültség	darab
Típus PHE3 1030SZK	Cikksz. 767 961	Teljes hossz (lG) 1745 mm Behatolási mélység (lO) 880 mm	10-30 kV névl. feszült.	darab

	Típus ESSQ STK 1000	Cikksz. 761 002	Teljes hossz (lg) 1000 mm		darab
	Típus ESSQ STK 2000	Cikksz. 761 004	Teljes hossz (lg) 2000 mm		darab

[illegible]

**Biztonságos munkavégzés villamos kapcsolóberendezésben
az MSZ EN 50110-1 szabvány szerint 36 kV névl. feszültségig**



5 A feszültségmentesített részek körülhatárolása, a szomszédos feszültség alatt álló részek elburkolása vagy elkerítése

Szigetelő elválasztólap

5.1 Szigetelő elválasztólap típusai

Vastagság:		Típus / alkalmazás	* Megjegyzés:
☐	5 mm	☐ fogantyú lyukkal az elválasztólap kézzel történő becsúsztatásához (A1)	A4-es típus – Az installáció védelmi eszközének teljes védelmet kell biztosítania a szigetelő elválasztólap becsúsztatásakor és eltávolításakor!
☐	6 mm	☐ fogantyú lyukkal az elválasztólap kézzel történő becsúsztatásához (A4*)	
☐	mm	☐ 1 db bajonett csatlakozással az elválasztólap becsúsztatásához kezelőrúddal (A3)	
		☐ 2 db bajonett csatlakozással az elválasztólap becsúsztatásához kezelőrúddal (A3)	
		☐ elválasztólap forgatható előlappal, kezelőrúddal csúsztatható be (A3)	
		☐ kézi markolattal (A2)	
Szín:	Típus / becsúsztatás módja		Megjegyzés:
piros	☐ normál kivitel (az elválasztólap becsúsztatása a vezető sínekbe, Cikksz. 9030)		1 m ² -nél nagyobb lemez becsúsztatásához 2 fő szükséges!
átlátszó	☐ forgatható elválasztólap (hengercsapágyas-megvezetéssel)		

5.2 Szigetelő elválasztólap méret

Méretetek:	A1: 763 211	A2: 763 221	A3: 763 231	A4: 763 241
B	mm			
L	mm			
L _s	mm			
H	mm			
γ	mm			
A markolattal rendelkező lap és a vízszintes lap által bezárt szög tetszőlegesen állítható 70° és 290° között.				

[illegible]

[illegible]

Típus HVPST D30	Cikksz. 700 007	feszültségkémelőhöz	Ø30 mm	darab
Típus HVEKVES30	Cikksz. 700 000	FeR eszközhöz és kezelőrdához	Ø30 mm	darab
Típus HVPST D40 45	Cikksz. 700 008	biztosítófogóhoz	Ø40-45 mm	darab
Típus HV3HHSZ	Cikksz. 700 014	3 db HBC biztosítókhoz és biztosítófogóhoz		darab

Típus WHS EA K	Cikksz. 700 011	készlet – teljes	darab
Típus WHS AH VDEB BEA	Cikksz. 700 020	“A német nemzeti szabályok betartása villamos rendszerek üzemeltetéséhez”	darab
Típus WHS AH EH	Cikksz. 700 021	„Elsősegélynyújtás” – a BGI 510-nek megfelelően”	darab
Típus WHS AH MB BBEA	Cikksz. 700 022	“Tűzvédelmi intézkedések és műszaki segítségnyújtás a villamos berendezéseknél és azok környezetében.”	darab
Típus WHS NS EWGA M	Cikksz. 700 025	“Ne kapcsolja vissza. A villamos munkavégzés folyamatban van.”	darab
Típus WHS HS LG	Cikksz. 700 030	„Nagyfeszültség – életveszélyes”	darab
Típus WHS A GUKG M	Cikksz. 700 035	„Figyelem! Földelt és rövidrezárt!”	darab
Típus WHS 5 SR	Cikksz. 700 040	„5 biztonsági szabály”	darab

Típus ESH1000 SY	Cikksz. 785 740	villamos védősisak	zöld	darab
Típus APS CL2 SC	Cikksz. 785 746	arcvédő plexilap		darab
Típus APC 52 45	Cikksz. 785 756	védőkabát, dupla méretű	52-54-es méret	darab
Típus APG 10	Cikksz. 785 798	védőkesztyű	10-es méret	darab
Típus ARS 50 30	Cikksz. 785 442	tároló táska		darab
Típus ARS 65 40	Cikksz. 785 443	tároló hátizsák		darab
– Szigetelő védőeszköz				
Típus IHS 0 M 10 NS	Cikksz. 785 494	szigetelő védőkesztyű	10-es méret 1000 V névl. feszültségig	darab

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form a uniform pattern of small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.

www.tomintex.hu